Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше АО "Коми коммунальные технологии"
на 01.10.2021 г.

| № п/п | Наименование питающего центра | Район | Напряжение кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов шт.х МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра кВА* | Максимальная (разрешенная) мощность кВА | Мощностьпо договорам на ТП, кВА | Свободная трансформаторная мощность с учетом договоров на ТП, кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПС "Заводская" | Княжпогостский | 110/6/6 | 2х25 | 26 050 | 9 265 | 0 | 16 785 |
| 2 | ПС "Вожская" | Удорский | 110/10 | 1х6,3 | 6 615 | 2 120 | 270 | 4 225 |
| 3 | ПС "Вежайка" | Усть-Вымский | 110/10 | 1х2,5 | 2 625 | 770 | 10 | 1 845 |
| 4 | ПС "Ракпас" | Княжпогостский | 35/10 | 1х1,6 | 1 680 | 1 140 | 10 | 531 |
| 5 | ПС "Чиньяворык" | Княжпогостский | 35/10/6 | 2х4,0 | 4 200 | 2 360 | 62,03 | 1 777,97 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ; для однотрансформаторных ПС - номинальная мощность трансформатора

Зам.главного инженера-начальник ПО АО "Коми коммунальные технологии" _____ /Е.Е. Ермаков/