Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ООО "Энерготрейд" на 01.01.2016 г.

№ п/п	Наименование питающего центра	Район	Напряжение В.	Количество и мощность установленных трансформаторов шт.х МВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА*	Максимальная фактическая нагрузка, кВА**	Мощностьпо договорам на ТП, кВА	Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА
1.	ПС "Вожская"	Удорский	110/10	1х6,3	6 615	2 120	270	4 225
2.	ПС "Вежайка"	Усть-Вымский	110/10	1х2,5	2 625	770	10	1 845
3.	ПС "Ракпас"	Княжпогостский	35/10	1х1,6	1 680	1 140	10	531
4.	ПС "Чиньяворык"	Княжпогостский	35/10/6	2х4,0	4 200	2 360	29	1 811

* Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ; для однотрансформаторных ПС - номинальная мощность трансформатора

** Под максимальной фактической нагрузкой понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания

Главный инженер ООО "Энерготрейд" _____ /С.А. Зернов/