Мероприятия, осуществляемые ТЭС «Сыктывкарская» ООО «Республиканская Генерирующая Компания» по снижению техногенной нагрузки на атмосферный воздух.

По результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и данным проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для ТЭС «Сыктывкарская» ООО «Республиканская Генерирующая Компания»

Для оценки воздействия источников выбросов загрязняющих веществ от промплощадки использовались значения приземных концентраций на границе жилой зоны (при расчете рассеивания для определения категории предприятия).

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на существующее положение для промплощадки ТЭС «Сыктывкарская» ООО «РГК» по ул. Савина, 131/2 показал, что расчетные уровни приземных концентраций на границе охранной зоны, жилой зоны по всем веществам при самых неблагоприятных условиях (с учетом фона), не превышают действующие критерии качества атмосферного воздуха 0,8 ПДК и 1,0 ПДК.

В соответствии с п. 4.2.4. СанПин 2.1.6.1032-01 [37], разработка мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух направлена на достижение допустимых выбросов.

Поскольку выбросы от всех источников загрязнения ТЭС «Сыктывкарская» ООО «РГК» по ул. Савина, 131/2 рассчитанные на максимальную производительность, не создают загрязнение прилегающих нормируемых территорий, превышающее 0,8 ПДК и 1,0 ПДК. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ не разрабатывались, проведение дополнительных воздухоохранных мероприятий на предприятии нецелесообразно и экономически невыгодно.