Дефектная ведомость №

От «28» апреля 2023 года

Организация: АО «ККТ» ТЭС "Сыктывкарская"
Адрес: г. Сыктывкар ул. Савина, 131/2

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: начальник ТЭС "Сыктывкарская" Власенко С.Н.
Члены комиссии: мастер по ремонту и обслуживанию ТЭС Савицкий Ю.Ф.
зам. начальника ТЭС по эксплуатации Ушаков И.В.

произвела осмотр

Энергоблок (Тепловая электростанция)
(наименование объекта)
и составила настоящую ведомость о нижеследующем:

В результате обследования насосов высокого давления Movitec VSF 4-6/4-22/4-24 были выявлены следующие дефекты:

№	Перечень дефектов, неисправностей	Необходимые для устранения запчасти, материалы и работы
1	Износ подшипниковых узлов, износ рабочих колес, течь торцевых уплотнений	Рабочее колесо 230 - 24 шт. Прокладки круглого сечения 412.01 - 6 шт. Торцовое уплотнение 433 - 2 шт. Вал 210 - 1 шт. Ремонтный комплект 108.02 (525.01+529+108.02+412.03) - 9 шт. Ремонтный комплект 81-88 (525.04+930+920.02+932) - 1 шт. Распорная втулка 525.05 - 3 шт. Распорная втулка 525.03 - 3 шт.

Комиссия пришла к выводу о необходимости выполнения следующих мероприятий:
1. Провести закупку материалов для замены изношенных деталей насосов высокого давления Movitec VSF 4-6/4-22/4-24
2. Провести работы по ремонту оборудования собственными силами в плановый останов энергоблока

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____ Власенко С.Н.

_____ Савицкий Ю.Ф.

_____ Ушаков И.В.