МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(Главное управление МЧС России
по Республике Коми)**

ул. Советская, 9, г. Сыктывкар, 167983
Телефон: (8212) 24-51-00; факс: (8212) 24-43-25
«Телефон доверия» (8212) 29-99-99
E-mail: info@11.mchs.gov.ru

12.10.2022 № ИВ-186-2952

Генеральному директору
АО «Коми коммунальные технологии»

Сосновскому Н.А.

ул. Ленина, д. 74, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167000

mail@komikt.ru

О направлении заключений

Уважаемый Николай Александрович!

Главное управление МЧС России по Республике Коми (далее - Главное управление) направляет заключения о готовности АО «Коми коммунальные технологии» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на складах ГСМ ДЭС «Тимушбор», «Усть-Унья», «Пачгино».

Вместе с тем, в ввиду ненадлежащего выполнения требований норм и правил в области промышленной безопасности и Федерального закона «Об охране окружающей среды», Главное управление считает, что АО «Коми коммунальные технологии» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на складах ГСМ ДЭС «Волосница» **не готово**.

После ознакомления и подписания заключений, а также в соответствии с требованиями п. 24 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, утвержденные постановлением

АО «Коми коммунальные технологии»
Вход. № 6591-22
Дата 13 ОКТ 2022

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2451 необходимо направить уведомление об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с приложением копии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и заключения на электронном носителе.

Главное управление рекомендует провести дополнительное учение с персоналом на складах ГСМ ДЭС по оповещению руководства и дежурных служб согласно схеме оповещения при аварийной ситуации.

О проделанной работе проинформировать Главное управление.

Приложение: 1. Заключение по ДЭС «Тимушбор» на 5 л., в 2 экз.
2. Заключение по ДЭС «Усть-Унья» на 5 л., в 2 экз.
3. Заключение по ДЭС «Пачгино» на 5 л., в 2 экз.

С уважением,

Начальник Главного управления А.А. Пархомович

Д.А. Малышев
тел. 8(8212)40-98-74