МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**
**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Усть - Цилемского района**
169480, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20
Тел:: (8241) *9-16-89, 9-24-06* E-mail: ond-ust-cilma@mail.ru

15.09.2021 г. № 589 -4-25

Акционерное общество
«Коми коммунальные технологии»

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, офис 10

Направляю в ваш адрес АКТ выездной проверки от 15.09.2021, предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 58/1

Приложение на 4-х листах.

Старший дознаватель ОНДПР Усть-Цилемского района
УНДПР ГУ МЧС России по РК
Старший лейтенант внутренней службы Н.П. Торопов

АО «Коми коммунальные технологии»
Вход. № 5305-21
Дата 21 СЕН 2021

Главное управление МЧС России по Республике Коми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Усть-Цилемского района

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«15» сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением *№ 58 от 31.08.2021; № КНМ* 11210061000200605315

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках *Федерального государственного пожарного надзора номер: 006*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) *Тороповым Николаем Павловичем – старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) *Не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) *Не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» (далее АО «ККТ»);*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харьяга;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харьяга, в 300 метрах восточнее дома № 14 по ул. Озёрная;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Крестовка.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: *АО «ККТ». ИНН 1101056139; юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, офис 10*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «09» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по «15» сентября 2021 г., 17 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с …
с «____»_____ _____ г., _____ час._____мин.
по «____»_____ г., _____ час._____мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
35 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) *осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах);*
2) *истребование документов;*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «09» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по «15» сентября 2021 г., 17 час.00 мин.
по местам:
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харьяга;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харьяга, в 300 метрах восточнее дома № 14 по ул. Озёрная;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица;
Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Крестовка

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *не составлялись*

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: *проверочные листы не применяются*

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: *наличие нарушений обязательных требований по пожарной безопасности, а именно:*

Объект ДЭС «Харьяга», пст. Харьяга

1. Объект не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения. Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены: ч. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 5.3, таблица № 3,4, п. 5.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Свода правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п. 4.1, п. 5.2 таблица 2, п. 6.3, п.п. 9.9.-9.11. Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; п. 2.11, п. 2.14, табл. 7, п. 2.24, п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 3.12, п.3.14, п.3.15 таблица 11, п.3.19 СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Объект Склад ГСМ ДЭС Харьяга, пст. Харьяга

2. Склад нефтепродуктов не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения. Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены: п. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 8.8 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; п. 13.2.9 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности».

Объект ДЭС Крестовка, д. Крестовка

3. Объект не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения. Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены: ч. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 5.3, таблица № 3,4, п. 5.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Свода правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п. 4.1, п. 5.2 таблица 2, п. 6.3, п.п. 9.9.-9.11. Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; п. 2.11, п. 2.14, табл. 7, п. 2.24, п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 3.12, п.3.14, п.3.15 таблица 11, п.3.19 СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) *сопроводительное письмо с приложениями от 08.09.2021 № 234/4803-21;*

2) доверенность № 71/21 от 02.09.2021

3) предписание № 58/1 от 15.09.2021

4) извещение о возбуждении административного дела по ст 19.5 КоАП РФ;

5) извещение о возбуждении административного дела по ст 20.4 КоАП РФ;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший дознаватель ОНДПР Усть-Цилемского района
УНДПР ГУ МЧС России по РК
Торопов Н.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

(подпись)

Торопов Николай Павлович, старший дознаватель ОНДПР Усть-Цилемского района УНДПР Главного управления МЧС России по РК, тел.: 8(82141) 92406, ond_ust-cilma@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Направлено почтой с уведомлением
15.09.2021

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от_____№_____

Типовая форма

Учетный номер КНМ в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок: № КНМ 11210061000200605315 31.08.2021

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Усть-Цилемского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 58/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Начальника ОНДПР Усть-Цилемского района №58 от «31» августа 2021года

в период с «09» сентября 2021 г. по «15» сентября 2021 г.
Тороповым Николаем Павловичем – старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Кизер М.А. – специалист по ГО ЧС и ПБ;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Объект ДЭС «Харьяга», пст. Харьяга				
1.	*1. Объект не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения.*	*. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 5.3, таблица № 3,4, п. 5.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Свода правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п. 4.1, п. 5.2 таблица 2, п. 6.3, п.п. 9.9.-9.11. Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; п. 2.11, п. 2.14, табл. 7, п. 2.24, п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 3.12, п.3.14, п.3.15 таблица 11, п.3.19 СНиП II-31-74 «Водо-*	*01.08.2022*	

		снабжение. Наружные сети и сооружения»		
Объект Склад ГСМ ДЭС Харьяга, пст. Харьяга				
2.	*2. Склад нефтепродуктов не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения*	п. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 8.8 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; п. 13.2.9 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности».	*01.08.2022*	
Объект ДЭС Крестовка, д. Крестовка				
3.	*3. Объект не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения*	ч. 4 ст. 4, ст. 6, 68, 99 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 5.3, таблица № 3,4, п. 5.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Свода правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п. 4.1, п. 5.2 таблица 2, п. 6.3, п.п. 9.9.-9.11. Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; п. 2.11, п. 2.14, табл. 7, п. 2.24, п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 3.12, п.3.14, п.3.15 таблица 11, п.3.19 СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	*01.08.2022*	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

направлено почтой с уведомлением

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

Старший дознаватель ОНДПР Усть-Цилемского района
УНДПР ГУ МЧС России по РК
Торопов Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 187

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.